

№№ п/п	Испытываемые (контролируемые) материалы, изделия, конструкции и строительного-монтажные работы	Измеряемые показатели испытываемых (контролируемых) материалов, изделий, конструкций и строительного-монтажных работ	Нормативные документы *	
			Методы испытаний (контроль)	Технические требования
1	2	3	4	5
		<p>Определение стойкости сформированного разметочного материала к статическому воздействию растворов NaOH.</p> <p>Определение координат цветности.</p> <p>Определение сопротивления износу колесом при определенном расходе разметочного материала.</p>		
13.	<p>Бетоны тяжелые и мелкозернистые.</p> <p>Бетонные и железобетонные строительные изделия, и конструкции.</p>	<p>Правила контроля прочности.</p> <p>Прочность бетона по контрольным образцам.</p> <p>Прочность бетона по образцам отобранным из конструкции.</p> <p>Прочности бетона методами неразрушающего контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методом ударного импульса; - методом упругого отскока; - отрыва со скалыванием. <p>Определение прочности бетона ультразвуковым методом.</p> <p>Толщина защитного слоя бетона и расположения арматуры магнитным (вихретоковым) методом.</p> <p>Адгезия (прочности сцепления с основанием) механическими методами.</p> <p>Влажность бетона дилатометрическим методом.</p> <p>Плотность.</p> <p>Влажность.</p> <p>Водопоглощение.</p> <p>Пористость.</p> <p>Водопроницаемость.</p> <p>Определение морозостойкости.</p>	<p>ГОСТ 18105-2010</p> <p>ГОСТ 10180-2012</p> <p>ГОСТ 28570-90</p> <p>ГОСТ 22690-2015</p> <p>ГОСТ 17624-2012</p> <p>ГОСТ 22904-93</p> <p>ГОСТ 28574-2014</p> <p>ГОСТ 21718-84</p> <p>ГОСТ 12730.0-78</p> <p>ГОСТ 12730.1-78</p> <p>ГОСТ 12730.2-78</p> <p>ГОСТ 12730.3-78</p> <p>ГОСТ 12730.4-78</p> <p>ГОСТ 12730.5-84</p> <p>ГОСТ 10060-2012</p>	<p>ГОСТ 25192-2012</p> <p>ГОСТ 26633-2015</p> <p>ГОСТ 25820-2014</p> <p>ГОСТ 13015-2012</p> <p>СП 46.13330.2012</p> <p>ГОСТ 7473-2010</p> <p>ГОСТ 31914-2012</p> <p>ГОСТ 25485-89</p> <p>ГОСТ 17608-91</p> <p>ГОСТ 23558-94</p>
14.	Смеси бетонные.	<p>Удобукладываемость.</p> <p>Средняя плотность.</p> <p>Пористость (объем вовлеченного воздуха).</p> <p>Температура.</p> <p>Сохраняемость требуемых технологических свойств.</p> <p>Подбор состава бетона.</p>	<p>ГОСТ 10181-2014</p> <p>ГОСТ 27006-86</p> <p>ГОСТ 30459-2008</p>	ГОСТ 7473-2010
15.	Растворы строительные.	Отбор проб.	ГОСТ 5802-86	ГОСТ 28013-98